

Úroveň dodržiavania štandardov kvality prenosu elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. a)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 1

Skrátený opis štandardu kvality pri prenose elektriny	Miera závažnosti porušenia štandardu kvality		Kritérium	X_{Pi}
§ 2 písm. a) – kvalita elektriny	V_1	8	P_1	X_{P1}
§ 2 písm. b) – odoslanie stanoviska k podaniu týkajúceho sa kvality elektriny	V_2	8	P_2	X_{P2}
§ 2 písm. c) – uskutočnenie prenosu elektriny v termíne podľa zmluvy	V_3	10	P_3	X_{P3}
§ 2 písm. d) – obnovenie prenosu po úhrade dlžnej čiastky	V_4	10	P_4	X_{P4}
§ 2 písm. e) – obnovenie prenosu na základe žiadosti dodávateľa elektriny	V_5	10	P_5	X_{P5}
§ 2 písm. f) – obnovenie prenosu elektriny po poruche v prenosovej sústave	V_6	10	P_6	X_{P6}
§ 2 písm. g) – obnovenie prenosu elektriny po poruche na zariadení na výrobu elektriny	V_7	7	P_7	X_{P7}
§ 2 písm. h) – dodržanie lehoty na zabezpečenie preskúšania meradla	V_8	8	P_8	X_{P8}
§ 2 písm. i) – overenie vyúčtovania v stanovenej lehote	V_9	9	P_9	X_{P9}
§ 2 písm. j) – priemerná doba trvania prerušenia prenosu elektriny AIT	V_{10}	10	P_{10}	X_{P10}
§ 2 písm. j) – priemerný počet prerušení vzťahujúci sa na jeden transformátor N400	V_{11}	5	P_{11}	X_{P11}
§ 2 písm. j) – priemerný počet prerušení vzťahujúci sa na jeden transformátor N220	V_{12}	5	P_{12}	X_{P12}
Vypočítaná hodnota čísla podľa § 6 ods. 1 písm. a)				X_P

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

1. $P_1 = P_{1N} / P_{1C}$ (údaje podľa prílohy č. 2 tabuľky č. 2 P),

2. $P_i = P_iD / P_iC$; $i = 2$ až 9 (údaje podľa prílohy č. 2 tabuľky č. 3 P);
3. $P_{10} = 5,00/AIT$,
 $P_{11} = 0,40/N400$,
 $P_{12} = 0,50/N220$,
(údaje AIT, N400 a N220 podľa prílohy č. 2 tabuľky č. 4.1 P a tabuľky č. 4.2 P),
4. $X_{Pi} = V_i \times P_i$; $i = 1$ až 12,
5. $X_P = \sum X_{Pi}$; $i = 1$ až 12.
6. Hodnoty X_{Pi} a X_P sa uvádzajú v % a zaokrúhľujú sa na dve desatinné miesta.

Medziročné porovnanie X_P

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 2

X_P v roku t-1	
X_P v roku t-2	
X_P podľa § 6 ods. 1 písm. a)	91,15%

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty X_P v roku t-1 a X_P v roku t-2 zaokrúhlené na dve desatinné miesta.